

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αρ. απόφασης Οικ. Επιτροπής 388/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Διακήρυξη 32917/21-12-2016 - Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 30794)

Στο Μοσχάτο, σήμερα **19-1-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. **388/2016** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. **30794** ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της υπ. αριθ. Αρ. Πρωτ. **32917/21-12-2016** Διακήρυξης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, για την «**Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού**».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.	ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
2.	ΜΑΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ
3.	ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. **32917/ 21-12-2016** Διακήρυξη για την προμήθεια «**Ηλεκτρολογικού Υλικού**» για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **30794**.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η **13/01/2017** ώρα **24:00**. Κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η **19/01/2017**, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, απευθύνθηκε στο γραφείο προμηθειών όπου η υπεύθυνη της διαδικασίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **30794** και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές, από τους παρακάτω προμηθευτές:

α/α		Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
1	ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13/01/2017 21:55:06
2	Σ. ΚΑΙ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.	13/01/2017 16:29:39

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα Μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε

ένας χωριστά, σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του.

Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος:

α/α	Προμηθευτής	Α/Α προσφοράς συστήματος
1	ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.	49345
2	Σ. ΚΑΙ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.	48307

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης, είναι: 1) η εγγύηση συμμετοχής και 2) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ). Τα δικαιολογητικά αυτά υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και χειρόγραφα σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης και από τους δύο υποψηφίους οικονομικούς φορείς. Η επιτροπή έλεγξε τις εγγυητικές επιστολές και την γνησιότητά τους κατόπιν αλληλογραφίας με τα πιστωτικά ιδρύματα που τις έχουν εκδώσει. Επιπλέον ζητήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς (διαγωνιζόμενους) διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, δυνάμει του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 17 της διακήρυξης. Τα αίτημα των διευκρινίσεων εκ μέρους της επιτροπής αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την από 23-1-2017 βεβαίωση γνησιότητας της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», την από 20-1-2017 βεβαίωση γνησιότητας της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και τις απαντήσεις των δύο υποψηφίων οικονομικών φορέων, που εδόθησαν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, έκανε δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και των δύο υποψηφίων οικονομικών φορέων και προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών του πρώτου διαγωνιζόμενου, (κωδ. Προσφοράς 49345), προέκυψαν οι παρακάτω διαφορές – ελλείψεις όσον αφορά τα ζητούμενα από την τεχνική περιγραφή:

ΥΛΙΚΟ 196: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HQI 2000W

Λαμπτήρες HQI 2000W 4500K με κάλυκα E40 για οριζόντια λειτουργία τουλάχιστον 245000 Lm και χρόνο ζωής τουλάχιστον 9000 ώρες Ra 63 .Απόδοση τουλάχιστον 120 Lm/W.

Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 5500h αντί του απαιτούμενου 9000h)

ΥΛΙΚΟ 204: Λαμπτήρες με γρήγορη έναυση led 6500k 6w B22 480LM 25000h

ενεργειακής κλάσης A+

Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 15000h αντί του απαιτούμενου 25000h)

ΥΛΙΚΟ 207: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Λαμπτήρες χαμηλής τάσης 42V 60W, με με κάλυκα E27
Προσφέρεται με τάση στα 24V (αντί του απαιτούμενου 42V)

ΥΛΙΚΟ 214: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔΙ

Λαμπτήρες νατρίου 150 W με κάλυκα E40 άμεσης επανέναυσης,
φωτεινή ροή τουλάχιστον 15500 Lm και χρόνο ζωής 55000 ώρες.
Απόδοση τουλάχιστον 102Lm/W. Διατήρηση της φωτεινής ροής στο
90% μετά τις πρώτες 16000 ώρες, ενεργειακής κλάσης A+
Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 32000h αντί του απαιτούμενου 55000h)
Δεν είναι άμεσης επανέναυσης.

ΥΛΙΚΟ 215: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔΙ

Λαμπτήρες νατρίου 250 W με κάλυκα E40, άμεσης επανέναυσης,
φωτεινή ροή τουλάχιστον 30000 Lm και χρόνο ζωής 55000 ώρες.
Απόδοση τουλάχιστον 116 Lm/W. Διατήρηση της φωτεινής ροής στο
90% μετά τις πρώτες 16000 ώρες, ενεργειακής κλάσης A+
Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 32000h αντί του απαιτούμενου 55000h)
Δεν είναι άμεσης επανέναυσης.

ΥΛΙΚΟ 219: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE 150W

Λαμπτήρες METAL HALIDE 150 W με κάλυκα E27, με φωτεινή ροή
τουλάχιστον 12500 Lm και χρόνο ζωής 15000 ώρες 3200K. Απόδοση
τουλάχιστον 83 Lm/W
Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 6000h αντί του απαιτούμενου 15000h)

ΥΛΙΚΟ 220: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE 250W

Λαμπτήρες METAL HALIDE 250 W 4200K με κάλυκα E40, με φωτεινή ροή
τουλάχιστον 25000 Lm και χρόνο ζωής 20000 ώρες. Απόδοση
τουλάχιστον 100 Lm/W
Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 12000h αντί του απαιτούμενου 20000h)
Δεν καλύπτεται η φωτεινή ροή (προσφέρονται 22500 Lm αντί του απαιτούμενου 25000 Lm)
Δεν καλύπτονται τα Lm/W (προσφέρονται 83 Lm/W αντί του απαιτούμενου 100 Lm/W)

ΥΛΙΚΟ 221: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ METAL HALIDE 400W

Λαμπτήρες METAL HALIDE 400 W με κάλυκα E40, 4200K με φωτεινή ροή
τουλάχιστον 40000 Lm και χρόνο ζωής 20000 ώρες.
Απόδοση τουλάχιστον 100 Lm/W
Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 9000h αντί του απαιτούμενου 20000h)
Δεν καλύπτονται τα Lm/W (προσφέρονται 93 Lm/W αντί του απαιτούμενου 100 Lm/W)

ΥΛΙΚΟ 225: Λαμπτήρας 30-35W αχλάδι LED IP54 E27. Θα είναι κατάλληλος για
σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι
μεγαλύτερος των 0.5sec Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι
μεγαλύτερη/ίση από $\geq 3700\text{lm}$ ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80 και
η θερμοκρασία χρώματος από 2700K έως 6500K. Οι λαμπτήρες θα
είναι ενεργειακής κλάσης A+, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής
40.000ώρες και θα αντέχουν τουλάχιστον 50.000κύκλους ανάμματος.
Δεν καλύπτεται ο χρόνος ζωής (προσφέρονται 25000h αντί του απαιτούμενου 40000h)
Δεν φαίνεται η ενεργειακή απόδοση

ΥΛΙΚΟ 243: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ

Το φωτιστικό θα είναι τύπου χελώνας μεταλλικό. Στεγανό IP 64
πλέγμα κατάλληλο για λαμπτήρες τουλάχιστον 60W.
Δεν καλύπτεται η στεγανότητα (προσφέρεται στεγανότητα IP 54 αντί του απαιτούμενου IP 64)

ΥΛΙΚΟ 251: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W

Προβολέας HQI 400W με ντουί E40 σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα χρώματος γκρι . **Ο προβολέας θα ανοίγει μέσω κλιπς επί ποινή αποκλεισμού.** Ο ανταυγαστήρας θα είναι από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας ασύμμετρης δέσμης. Γυαλί προστασίας από πυρίμαχο υλικό ,βαθμός προστασίας IP65 . Ο προβολέας θα διαθέτει εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο και όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία του.

Δεν ανοίγει μέσω κλιπς



Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε την προσφορά της εταιρείας **ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, (κωδ. Προσφοράς 49345), μη αποδεκτή και σύμφωνα με την διακήρυξη δεν περνά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή την **αποσφράγιση** και **αξιολόγηση** της οικονομικής προσφοράς της.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, έλεγξε όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του δεύτερου διαγωνιζόμενου, (κωδ. Προσφοράς 48307), και από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλα τα προσφερόμενα είδη **καλύπτουν** τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ' αριθμό 55/2016 μελέτης της διακήρυξης.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε την προσφορά της εταιρείας **Σ. ΚΑΙ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε**, (κωδ. Προσφοράς 48307), αποδεκτή και σύμφωνα με την διακήρυξη περνά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η **αποσφράγιση** και **αξιολόγηση** της οικονομικής προσφοράς της.

Κατά του πρακτικού αυτού μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης.

Η Επιτροπή

1. Μπαχάς Αντώνιος 
2. Μαράτος Θεοφάνης 
3. Κοσμόπουλος Παναγιώτης 